

## Gemeindewasserversorgung Grän 2023 Inspektionsbericht - Hygienische Begutachtung

Probeentnahmestelle	pH-Wert	dH-Wert (Wasserhärte)	Leitfähigkeit bei 20°C in µS/cm
Hochbehälter Weiher (Hahn nach UV)	8,00		246,00
UV-Anlage Haldensee (Hahn nach UV)	7,80		269,00
Tiefbrunnenanlage	7,50		468,00
<b>Mittelwert WVA-Grän</b>	<b>7,77</b>	<b>10,12</b>	<b>327,67</b>

Wasseraufbereitung mittels UV-Anlage

Am 06.10.2022 erfolgte gemeinsam mit dem Wassermeister der Gemeinde Grän, Herrn Daniel Müller, die jährliche Kontrolluntersuchung der Gemeindewasserversorgung.

Die gezogenen Wasserproben entsprachen den Anforderungen der Verordnung "Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch", BGBl. II 304/2001 i.d.F.v. BGBl. II 254/2006 bzw. BGBl. II 121/2007.

Ergebnisberichte eingelangt am 11.11.2022